




PLANTA ALTA
ESCALA 1:50



CORTE - CC
ESCALA 1:50

- 1- OS STOP LOG DEVERÃO SER EM FIBRA DE VIDRO
- 2- AS GRADES DEVERÃO SER EM AÇO INOX CONFORME PROJETO PADRÃO SABESP (199/93 - IT).
- 3- A CALHA PARSHALL (12") E GRADES REMOVÍVEIS DEVERÃO SER EM FIBRA DE VIDRO..

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	ACEITO	DATA	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMERO	NOTAS	PREFEITURA MUNICIPAL – BEBEDOURO VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO	EXECUTADO POR:  DES. PROJ. APPROVADO POR SUB-ÁREA PROJ.: KSS. CREA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO DETALHE DO GRADEAMENTO DESARENADOR E MEDIÇÃO PLANTAS E CORTESES ÁREA PROJ.: BEBEDOURO PREFEITURA	 REV. 1 folha 06/16 TRATAMENTO ESCALA INDICADA