



PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

MEMORIAL DESCRITIVO

Bebedouro, 26 de fevereiro de 2016

Local: Avenida Silvio Lainetti - Bebedouro - SP

Bairro: Pedro Paschoal

Data da instalação: 20 de março de 2016.

Empresa responsável pela Execução: Prefeitura Municipal de Bebedouro
CREA Empresa: 068.502.591-0

Responsável Técnico: Jose Paulo de Almeida Rossanezi
ART: 92221220160205429
CREA: 0685025910
Telefone: (17) 3345-9189 / E-mail: josepaulo@bebedouro.sp.gov.br

Em cumprimento à Resolução 414 da ANEEL de 09/09/2010, segue o Memorial Descritivo para pedido de instalação de Conjunto de Iluminação Pública.

1. Objetivo

Requer a substituição de 28 conjuntos de Iluminação Pública e instalação de 34 conjuntos de Iluminação Pública na rede de distribuição da concessionária, no endereço acima descrito, a ser realizada no dia 20/03/2016, conforme detalhado na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1"" – Detalhe do Projeto a ser realizado

ILUMINAÇÃO RETIRADA				
Quantidade	Tipo de Lâmpada	Perdas no reator	Tipo de braço	Total (W)
28	Vapor de sódio 100 W	17W	Curto	3276

ILUMINAÇÃO INSTALADA				
Quantidade	Tipo de Lâmpada	Perdas no reator	Tipo de braço	Total (W)
62	Vapor de sódio 250 W	37 W	Longo	17794

2. Disposições Gerais

2.1. Fornecimento de Energia Elétrica

O conjunto de Iluminação Pública deverá ser alimentado pela rede de distribuição da concessionária local (CPFL) na tensão secundária de 220 V (Volts).

2.2. Ponto de entrega

O ponto de entrega é na conexão do conjunto de iluminação pública do Município com a rede elétrica da Distribuidora.

Nota: Na instalação de conjunto de Iluminação Pública nos postes da Distribuidora os pontos de fixação e conexões com a rede elétrica de distribuição obedecerão ao padrão da Distribuidora.

3. Procedimentos Técnicos

O projeto/programação/execução dos serviços a serem realizados na rede elétrica de distribuição, bem como todo material a ser utilizado, atendem a norma técnica NT 15132 - Fornecimento de Energia Elétrica para a Instalação de Conjuntos de Iluminação Pública e a orientação técnica OT 15384 - Diretrizes de segurança e saúde do trabalho para aproximação ou intervenção nas redes das distribuidoras e as leis vigentes.

Fernando Galvão Moura
Prefeito do Município de Bebedouro
CPF: 108.906.508-61
RG: 21.722.402-7

Jose Paulo de Almeida Rossanezi
Engenheiro Eletricista
CREA 0685025910