



Legenda Elétrica	
Legenda	Descrição
	Conduite PVC 3/4" (Sanfonado e flexível) - Parede / Piso
	Conduite PVC 3/4" (Sanfonado e flexível) - Laje
	Conduite PVC 1" (Sanfonado e flexível) - Laje
	Conduite PVC 2" (Sanfonado e flexível) - Piso
	Luminária de sobrepôr para 2 lâmpadas tubulares LED tipo T8 de 20W
	Tomada de uso geral 2P+T 127V 10A (30cm do piso) - cx 2x4"
	Tomada de uso geral 2P+T 127V 10A (1,20m do piso) - cx 2x4"
	Tomada 2P+T 220V 30A (2,20m do piso) - cx 2x4"
	Tomada 2P+T 127V 20A (30cm do piso) - cx 2x4"
	Tomada 2P+T 127V 20A (1,20m do piso) - cx 2x4"
	Tomada 2P+T 127V 20A (30cm do piso) - cx 2x4"
	Quadro de distribuição (Barramento Trifásico) - vide projeto
	Circuitos de distribuição em tubulação PVC de 1"
	Interruptor simples de 01 tecla - caixa 2x4"
	Interruptor simples de 02 teclas - caixa 2x4"
	Interruptor paralelo - caixa 2x4" - Obs: Considerar 02 teclas
	Comando para ventilador de teto ou parede - caixa 2x4"
	Ventilador de teto 127V - completo com comando de acionamento
	Luminária de emergência autônoma e compacta (127V)
	Tomada para antena de TV/Vídeo (2,20cm do piso) caixa 2x4"
	Tomada de telefone/interfone "T" e Tomada Rede Lógica "L" - (30cm do piso) caixa 2x4"
	Caixa de passagem e inspeção em concreto (50x50x50 cm)
	Quadro de telefonia com bloco BLI para instalações dos ramais
	Rack para instalação de switch - rede local
	Arandela externa em PVC com lâmp. fluoar, compacta 25W (2,50m do piso) - cx 4x2"
	Luminária LED de embutir, tipo Lip Light, 15W, Branca Fria, 6.000K, Drive Bivolt
	Luminária Led de 72W, Branca Fria, 6000K, Drive Bivolt, poste reto galvanizado de 4 metros engastado
	Relé Fotocélula 127V, 1.000VA

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 02/03

OBRA	
Construção de Posto de Transformação para Raio-X	
PROPRIETÁRIO	
Prefeitura Municipal de Bebedouro	
LOCAL	
Hospital Municipal de Bebedouro/SP	CEP
Av. Raul Furquim, 2010 - Jardim Júlia	14.700-000
ENDEREÇO/BAIRRO	
Bebedouro/SP	

OBSERVAÇÕES	LUCAS GIBIN SEREN PREFEITO MUNICIPAL CPF: 223.887.428-38 DIRETOR DO DEP. MUNICIPAL DE OBRAS	
	LEONARDO MIGUEL ORNELAS R. T. DE CARVALHO CREA: 507007630-7 ART: SUBDIRETOR DO DEP. MUNICIPAL DE OBRAS	
	JOSÉ PAULO A. ROSSANEZI CREA: 0685025910 ART: RESPONSÁVEL TÉCNICA	
CPFL:	APROVAÇÃO:	
DESENHO:	DATA:	
Lorraine Campos	17/10/2022	ENG. LORRAINE CAMPOS DE OLIVEIRA CREA: 5070111679 ART:



Prefeitura Municipal de Bebedouro